



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»
ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 12/10.06.2024 της τακτικής συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου 'Ηλιδας.

Αριθμός Απόφασης 143/2024

ΘΕΜΑ: Έγκριση απευθείας ανάθεσης υπηρεσίας με τίτλο: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΙ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ ΣΩΣΤΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΟ Β.Κ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ ΤΗΣ Δ.Ε ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ».

Στην Αμαλιάδα, σήμερα 10-06-2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00', συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή, ύστερα από τη με αριθμό πρωτ. 13/11592/06.06.2024 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στα μέλη της, σύμφωνα με το άρθρο 67 του ν. 3852/10 και τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) όπως ισχύει και των άρθρ. 8 & 9 του ν.5056/2023 (Α' 163).

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος - Δήμαρχος/Πρόεδρος.
2. Αθανασόπουλος Ιωάννης-μέλος.
3. Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος-μέλος.
4. Τσεριώνης Κωνσταντίνος-μέλος.
5. Νικολόπουλος Χρήστος, αναπληρωματικό μέλος / αντικαταστάτης Ανδρουτσόπουλου Ανδρέα.
6. Παπαδόπουλος Βασίλειος, αναπληρωματικό μέλος / αντικαταστάτης Χριστοφόρου Ευάγγελου.

ΑΠΟΝΤΕΣ

- 1.Λυμπέρης Ιωάννης-μέλος.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) μελών δήλωσαν παρόντα έξη (6) μέλη και απόντα ένα (1) μέλος, ο Πρόεδρος κ. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Τα πρακτικά τηρήθηκαν από το δημοτικό υπάλληλο Χρήστο Ρούτση.

Ο Πρόεδρος ανακοίνωσε το 17^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των μελών την αρ. πρωτ. 10917/29-5-2024 εισήγηση της Δ/σης Υδάτινων Πόρων & Αποκαταστάσεων στην οποία αναφέρονται τα εξής: «*Θέμα: «Έγκριση απευθείας ανάθεσης υπηρεσίας με τίτλο: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΙ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ ΣΩΣΤΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΟ Β.Κ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ ΤΗΣ Δ.Ε ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ»*

Έχοντας υπόψη:

Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87/07.06.2010) «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» & ιδιαίτερα τα άρθρα 58 & 72.

Το Ν. 3463/2006, περί «Κύρωσης του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/08.06.2006 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) » και ιδιαίτερα των άρθρων 86, 209, 158.

Τον Ν.4412/2016 άρθρο 118

Το Ν.3731/2008 και ιδιαίτερα το άρθρο 20.

Την 35130/739/9-8-2010 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών

Τον Ν.4782/2021

Την ανάγκη του Δήμου για την εκτέλεση της προμήθειας/υπηρεσίας, λόγω εκτάκτου γεγονότος.

Σας υποβάλλουμε συνημμένα τα παρακάτω έγγραφα

Τεχνική Έκθεση

Αίτημα Δαπάνης και

Απόφαση Δημάρχου για Απευθείας Ανάθεση

Παρακαλούμε για την εισαγωγή του θέματος στην επόμενη συνεδρίαση λόγω εκτάκτου γεγονότος και τη λήψη απόφασης.».

Στη συνέχεια τέθηκε υπόψη της επιτροπής, η με αρ. πρωτ. 10915/29.05.2024 Απόφαση Δημάρχου, (ΑΔΑ:658ΦΩΡΘ-1Ω6) για την ανάθεση της υπηρεσίας λόγω έκτακτου γεγονότος. Επίσης θέτω υπόψη σας τις τεχνικές προδιαγραφές στις οποίες αναγράφονται τα εξής:

«Σήμερα 29/05/2024 ημέρα Τετάρτη, η Υπηρεσία Ύδρευσης ειδοποιήθηκε από τον τοπικό πρόεδρο της κοινότητας Σωστίου της Δ.Ε Αμαλιάδας για διακοπή υδροδότησης στην κοινότητα. Η υπηρεσία ανταποκρίθηκε άμεσα στο έκτακτο αίτημα του προέδρου για έλεγχο λόγω έλλειψης νερού. Με τον πρώτο έλεγχο, διαπιστώθηκε ότι ενώ η γεώτρηση της κοινότητας λειτουργούσε κανονικά, η δεξαμενή ήταν άδεια από νερό. Ακολούθησε έλεγχος στον ηλεκτρικό πίνακα, όπου διαπιστώθηκε ότι τα ρελέ του πίνακα είχαν σταματήσει να λειτουργούν από βραχυκύκλωμα, ήταν αλλοιωμένα με αποτέλεσμα να καταστρέψουν ολικά τον ηλεκτρικό πίνακα.

Επίσης ο προϊστάμενος αποχ/σης της υπηρεσίας ειδοποίησε ότι εντοπίστηκε πρόβλημα στις εγκαταστάσεις του Β.Κ κατά την εναπόθεση λυμάτων από τα βυτιοφόρα φορτηγά. Συγκεκριμένα, κατά την εναπόθεση, τα λύματα δεν προχωρούσαν στην αντλία επεξεργασίας προς τις δεξαμενές. Ειδοποιήθηκε άμεσα ο συντηρητής ηλεκτρολογικών βλαβών όπου διαπίστωσε ότι λόγω βραχυκυκλώματος της αντλίας λυμάτων δεν λειτούργησαν τα θερμικά με αποτέλεσμα να καταστραφεί ο ηλεκτρικός πίνακας. Για την αποκατάσταση της υδροδότησης της Τ.Κ Σωστίου πρέπει να αντικατασταθεί άμεσα ο ηλεκτρικός πίνακας και το καλώδιο, ενώ για την αποκατάσταση λειτουργίας του Β.Κ Αμαλιάδας πρέπει επίσης να αντικατασταθεί ο ηλεκτρικός πίνακας. Συγκεκριμένα απαιτούνται τα παρακάτω:

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

A) Για την Τ.Κ Σωστίου

1. Ηλεκτρικός πίνακας ΥΔ 20 hp

Επίτοιχος μεταλλικός από λαμαρίνα DKP 1,25 mm

Ηλεκτροστατικής βαφής πούδρα RAL 7035

Διαστάσεων 50X65 CM πλήρως μονταρισμένος με υλικά ABB

ΑΞΙΑ : 1.400,00 €

ΦΠΑ 24% : 336,00 €

ΣΥΝΟΛΟ: 1.736,00 €

2. Καλώδιο 3X10 NYG 260m

ΑΞΙΑ : 2.080,00 €

ΦΠΑ 24% : 449,20 €

ΣΥΝΟΛΟ: 2.579,20 €

B) Για το Β.Κ Αμαλιάδας

1. Ηλεκτρικός πίνακας ΥΔ 20 hp

Επίτοιχος μεταλλικός από λαμαρίνα DKP 1,25 mm

Ηλεκτροστατικής βαφής πούδρα RAL 7035

Διαστάσεων 50X65 CM πλήρως μονταρισμένος με υλικά ABB με ομαλό εκκινητή

ΑΞΙΑ : 2.100,00 €

ΦΠΑ 24% : 504,00 €

ΣΥΝΟΛΟ: 2.604,00 €

Συνολικό κόστος Τ.Κ ΣΩΣΤΙΟΥ και Β.Κ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ:

ΑΞΙΑ 5.580,00 €

ΦΠΑ 24% 1.339,20€

ΣΥΝΟΛΟ 6.919,20 €

».

Κατόπιν τούτου, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Η Δημοτική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 72, 73 & 74Α' του Ν. 3852/10, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, το άρθρο 8 & 9 του Ν.5056/2023, την αρ. πρωτ. 10917/29-5-2024 εισήγηση της Δ/σης Υδάτινων Πόρων & Αποκαταστάσεων του Δήμου,

Αποφασίζει Ομόφωνα

- Εγκρίνει τη με αριθμό πρωτοκόλλου 10915/29.05.2024 Απόφαση Δημάρχου, (ΑΔΑ:658ΦΩΡΘ-1Ω6) για την ανάθεση της υπηρεσίας «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΙ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ ΣΩΣΤΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΟ Β.Κ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ ΤΗΣ Δ.Ε ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ» λόγω έκτακτου γεγονότος, συνολικής δαπάνης #6.919,20# € με ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑ.: 25.6262.05 με τίτλο «Εργασίες αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών (μοτέρ, αντλίες κ.λ.π) με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης λόγω του έκτακτου γεγονότος στον Οικονομικό Φορέα: Επωνυμία: Παναγούλης Ιωάννης Α.Φ.Μ.: 049314270 Δ.Ο.Υ.: Αμαλιάδας Οδός: Βουλιαγμένη Τ.Κ.: 27069 Τηλέφωνο: 6973405089.

2. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνει με την έκδοση εντάλματος πληρωμής, μετά την υποβολή από τον προμηθευτή ισόποσου εξοφλητικού τιμολογίου.

Κατά της παρούσας χωρεί προσφυγή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 Ν. 3852/2010, όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 118 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133Α) «Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι».

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 143/2024

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ/ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ/ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ